НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00329** 37489

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Торговый ДОМ «ЕВРОКОНСТ» («ООО ТД «ЕВРОКОНСТ»). ОГРН: 1155001005261. Юридический адрес: 143921, Россия, Московская область, Балашихинский район, д. Дятловка, владение 57А. Фактический адрес: 143921, Россия, Московская область, Балашихинский район, д. Дятловка, владение 57А. Телефон: +7 926 907 01 58, адрес электронной почты: Chufistov4@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Торговый ДОМ «ЕВРОКОНСТ» («ООО ТД «ЕВРОКОНСТ»). ОГРН: 1155001005261. Юридический адрес: 143921, Россия, Московская область, Балашихинский район, д. Дятловка, владение 57А. Фактический адрес: 143921, Россия, Московская область, Балашихинский район, д. Дятловка, владение 57А. Телефон: +7 926 907 01 58, адрес электронной почты: Chufistov4@rambler.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов»), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г. Тел. 8 (495) 150-95-38, факс: 8 (495) 150-95-38

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола с обкладками листами ПВХ, выпускаемые по ТУ 22.21.41-001-901339871-2024.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2)
ГОСТ 30402-96
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18
См. приложение № 010012

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС
39219009000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ2024/09-23/1-ЛС от 23.09.2024 г.
ИЛ ООО «Лаборатория Стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г, 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1
Схема сертификации – 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 22.21.41-001-901339871-2024 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные и звукоизоляционные. Сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола с обкладками листами из ПВХ».
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Орган по сертификации систем менеджмента: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов» (ОС ООО «Лаборатория Стандартов») № ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009 от 20.09.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.09.2024 г. по 22.09.2029 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Матюшкин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

***Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В". Зак. №СП-233.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00329** 010012

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил**
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – малоопасные (Т1)
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Матюшкин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.